

ERÔME S.A.



TRAVERSEES DE CELLULE



PROCEDES DE MONTAGE

FIXATION : 6x M6 sur diamètre 83

ETANCHETE par joint torique

CLASSE 24 KV



TRAVERSEES « TEST »

Connexion : M8- M12

Longueur totale : 121

Tenue diélectrique : 50 KV - 1 min



TRAVERSEES 400 et 630 A

Longueur totale : 196

Connexion : Porte embrochable et essais électriques

Suivant NORMES C 33051- EN 60137 et CENELEC 50181



TRAVERSEES 250 A

Longueur totale : 156

Connexion : Porte embrochable et essais électriques

Suivant NORMES C 33051- EN 60137 et CENELEC 50181